

S.C. PARSYMONIA S.R.L.  
300323, Zimnicea, Nr. 26,  
Timișoara, ROMANIA  
Tel:0371-341.186  
[sorin.boruga@electriceye.ro](mailto:sorin.boruga@electriceye.ro)

Pr. Nr. 39/2017  
Faza: P.Th.  
Beneficiar: Primaria Comunei Vladimirescu  
Denumire proiect: Construire corp de cladire cu birouri Primaria Vladimirescu

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) NR.1**  
**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Ventilator axial cu un debit de 88 mc**

Nr. crt.	Parametrii și condiții impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1	Parametrii tehnici și funcționali: Ventilator axial cu un debit de 88mc -dimensiuni de gabarit 126x152mm; -masa [kg]-0.6; -alimentare U=1~230V/50Hz; -putere electrica absorbita [W]-14; -nivel de zgomot [DB(A)]-33; -prevazut cu temporizator, permitand reglarea timpului de functionare al ventilatorului de la 2min. la 20min; - racord tubulatura Ø100; - protectie motor IP34; - presiune disponibila 35Pa;	Parametrii tehnici și funcționali :
2	Condiții privind exigențele de performanță ( de asigurare a calității): Produsul sa fie agrementat ISCIR Conform legii 10/95	Condiții privind exigențele de performanță ( de asigurare a calității) :
3	Condiții de livrare și plată : Conform înțelegerii acceptată de beneficiar	Condiții de livrare și plată :
4	Condiții de garanție și post garanție :2 ani garantie Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației în vigoare.	Condiții de garanție și post garanție :
5	Alte condiții specifice	Alte condiții specifice :

**PROIECTANT:**

**CONTRACTANT (Ofertant):**