

Numele și prenumele verficatorului atestat:
DAIA VIOREL
Firma: P. F. A.
Adresă: Timișoara, Str. Ion Barac, nr 34
Telefon, fax: 0256-452224/ 0723-935903

Nr. 162 Data: 07. 08. 2017
conform registrului de evidență

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința: Ie (A,B,C,D,E,F,) a proiectului:

Construire corp de clădire cu birouri primăria Vladimirescu Faza: PTh ce face obiectul contractului nr: 6/2009

1. Date de identificare:

- proiectant general: SC Arhitekt Studio A SRL
- proiectant de specialitate: SC Noras Proiect SRL
- investitor: Primăria Comunei Vladimirescu
- amplasament: loc. Vladimirescu, jud. Arad
- data prezentării proiectului pentru verificare: 07.08.2017

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției*

Proiectul verificat tratează instalațiile electrice aferente lucrării: **Construire corp de clădire cu birouri primăria Vladimirescu**. Clădirea este o construcție administrativă nouă, amplasată în imediata vecinătate a primăriei existente și se prevede cu instalații electrice pentru iluminat și prize, tablou electric de distribuție și instalații de protecție.

Alimentarea cu energie electrică se va face de la bransamentul existent al primăriei. Datele energetice ale noului corp de clădire sunt: $P_i=20$ kW, $P_a=12$ kW.

Consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat și prize monofazate pentru utilizare generală. Tabloul electric de distribuție se echipează cu întreruptoare magnetotermice cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit, cu protecție la curenți diferențiali reziduali 30mA pentru circuitele de prize.

S-au proiectat tabloul electric de distribuție, instalații electrice pentru iluminat normal și de siguranță – iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru intervenții în spațiul centralei termice – instalații pentru prize, instalații de protecție. Instalațiile electrice proiectate se vor lega la priza de pământ existentă a primăriei, la care se va verifica rezistența de dispersie. Clădirea se va prevedea cu rețea interioară de echipotențializare. S-a întocmit evaluarea de risc pentru determinarea necesității prevederii unei instalații de protecție contra loviturilor de trăsnet.

3. Documente ce se prezintă la verificare**:

- tema de proiectare
- certificat de urbanism nr. _____ emis de: _____
- avize obținute _____
- autorizația de construcție nr. _____ emisă de: _____
- raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări etc.).
- ** - memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate;
- ** - planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă;
- ** -notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul
- alte documente – caiet de sarcini

4. Concluzii asupra verificării***:


În urma verificării se constată că proiectul este corespunzător din punct de vedere al cerințelor verificate pentru faza verificată și ca urmare a fost semnat și ștampilat conform Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor „Regulamentului de Verificare și Expertizare de Calitate a Proiectelor, Execuției Lucrărilor și Construcțiilor” aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/N/28.10.1996. Referatul a fost întocmit în două exemplare: un exemplar a rămas la verificator, al doilea exemplar la investitor/proiectant.

Am primit 2 exemplare
Investitor/Proiectant



Am predat 2 exemplare
Verificator tehnic atestat
(numele și ștampila)

Ing. Viorel Daia



* Se vor preciza:

- construcție nouă , existentă, care se pune în siguranță, modernizare, reabilitare, extindere etc.
- tipul și caracteristicile constructive
- dimensiuni
- funcția principală
- condiții de amplasament și vecinătăți care au legătură cu cerința verificată (zonă seismică, natură teren, zonă climatică, zonă eoliană etc.)

**Se înscriu numai documentele prezentate de proiectant și verificate efectiv.

În cazul în care documentele prezentate sînt insuficiente se cere investitorului completarea acestora , fixîndu-se termenul. Referatul se redactează după completarea documentației.

***Se înscrie numai situația specifică (a sau b).